

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 12272

Rilasciato il 05-03-2015
Scadenza il 05-03-2025

Informazioni generali dell'edificio

Ubicazione: Via R.A. Vigna 18 int. 2

Proprietà:

Anno di costruzione: 1700

Zona Climatica: D

Superficie utile A_u [m^2]: 61.72

Volume lordo V [m^3]: 308.18

Rapporto di forma S/V [m^{-1}]: 0.62

IDENTIFICATIVI CATASTALI

Comune: Genova


Mappale: 502

Sezione: SEP

Foglio: 56


Sub: 4

Prestazione energetica globale



Valore Attuale: 505.8 kWh/ m^2 anno
Valore Raggiungibile: 136.75 kWh/ m^2 anno

Benefici Ambientali



Emissioni di CO₂ attribuibili all'edificio allo stato attuale: 0.34 t/anno


Potenziale di riduzione CO₂ ottenibile con interventi migliorativi: 1.74 t/anno

ASTE GIUDIZIARIE

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 12272

Prestazione energetiche parziali


Involucro



Valore attuale: 167.05 kWh/m²anno

Valore raggiungibile: 90.29 kWh/m²anno


Impianto per la climatizzazione



Valore attuale: 2.6

Valore raggiungibile: 1.08

Produzione di acqua calda sanitaria



Valore attuale: 71.47 kWh/m²anno

Valore raggiungibile: 39.2 kWh/m²anno


Interventi Consigliati

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
INTERVENTI SULL'IMPIANTO	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
installazione impianto risc. e ACS con caldaia a cond. e pannelli radianti isolati a parete	369.05	5000	2.6
ENERGIE RINNOVABILI	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
CONFIGURAZIONE A CUI SI RIFERISCE IL POTENZIALE MIGLIORAMENTO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno

Firma, timbro e numero del certificatore:

Geom. MARCO MARTINI
ELENCO CERTIFICATORI ENERGETICI
DELLA REGIONE LIGURIA
N. 2506

Certificazione Energetica degli Edifici




REGIONE LIGURIA

Dettaglio di pagamento via web

Numero certificatore: 2506
Nominativo certificatore: MARTINI MARCO
Anno: 2015
Numero certificato: 12272
Codice ordine: 000000158937
Codice autorizzazione circuito: 562422
Importo totale: 20 €
Data del pagamento: 05/03/2015 17.20



Certificazione Energetica degli Edifici



REGIONE LIGURIA

Ricevuta

N. certificatore:

ASTE
GIUDIZIARIE®
2506

Cognome:

Martini

Nome:

Marco

Anno:

2015

Numero Certificato:

12272

Data Protocollo:

05/03/2015 17:30

Numero Protocollo:

PG/2015/0042548

Impronta file .pdf:

2a7f5d592100d462f8e7bfb5847cacafbb8d58e55d8403d5a6ae811278adfbe1

Impronta file .xml:

f154606953e3e3a7c4fe6de91dd5f788c58557f2eafb8a599842d83611aed210