



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Comando dei Vigili del Fuoco di Pescara
"Celerrime Accorrere"

Alla [REDACTED]
Zona Ind.le P. Di Sacco, Via D. Industrie, SNC 65013
Città Sant'Angelo
[REDACTED]

e, p.c. Al Sig. Sindaco del Comune di Città Sant'Angelo

Alla Regione Abruzzo
Dip.Opere Pubbliche, governo del territorio e politiche
ambientali
DPC026 - Servizio Gestione dei Rifiuti
Ufficio Attività Tecniche
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

All' U.T.G. - Prefettura di Pescara

Oggetto: Intervento per incendio presso Ditta [REDACTED] s.r.l. sita in Zona Ind.le P. Di Sacco - Via
D. Industrie SNC, nel comune di Città Sant'Angelo (PE). Intervento n. 4983 del 07/11/2023.-

Comunicasi che, in data 7 novembre 2023 alle ore 22:49 circa, personale di questo Comando e del Distaccamento Volontari di Montesilvano (PE) sono intervenuti per incendio di CDR (combustibile di riciclo) presso il sito in oggetto.

Nell'occasione si è riscontrato che le fiamme avevano interessato parte del materiale non lavorato posto in prossimità dell'angolo sud-ovest all'interno del capannone.

Il tempestivo intervento del sistema di protezione attiva di cui è dotato il deposito, del personale addetto antincendio ivi presente e delle squadre dei VV.F. intervenute hanno consentito la rapida estinzione delle fiamme, evitando danni a strutture e garantendo l'incolumità degli occupanti.

Con il successivo sopralluogo, eseguito in data 9/11 u.s., da funzionari tecnici di questo Comando si è accertato, mediante specifica verifica eseguita da parte della ditta specializzata, l'avvenuto riarmo dell'impianto di spegnimento automatico attivatosi a seguito dell'incendio suddetto.

Si è inoltre rilevato che le operazioni di lavorazione del materiale stoccato risultavano sospese da circa tre mesi, limitando, quindi l'attività dello stabilimento al solo deposito dei suddetti prodotti.

Pertanto, ai fini della prosecuzione dell'esercizio, dovranno essere garantite le seguenti condizioni tecnico-operative:

1. rispetto delle distanze di sicurezza, di protezione e ulteriori condizioni di esercizio previste per le aree di stoccaggio esterne ed interne dal progetto approvato da questo Comando con nota prot. n. 2039 del 13/02/2020;
2. sia prodotto certificato ovvero dichiarazione da parte di ditta specializzata o tecnico qualificato che attesti l'efficienza ed il non danneggiamento dell'impianto elettrico dell'intero capannone sottoposto alla potenziale sollecitazione termica indotta dall'incendio.

Sede: Viale Pindaro 2/8 Pescara - tel. 085.4403711 - indirizzo P.E.C.: com.pescara@cert.vigilfuoco.it



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Comando dei Vigili del Fuoco di Pescara

"Gelerrine Accurire"

Infine, tenuto conto del ripetersi di tali eventi incidentali, si ritiene che debbano essere valutati, ai sensi del D.Lgs 81/2008, nel D.V.R. (documento di valutazione del rischio) i rischi e le conseguenti misure di prevenzione e protezione dovute a tali principi d'incendio.

Nelle more di tali valutazione, l'attività deve essere vigilata h24 da personale con attestato di formazione antincendio di tipo 3-FOR (Alto rischio), come previsto nel progetto approvato sopra citato, anche nei giorni festivi.

Tanto si comunica, ai fini dell'emanazione di eventuali provvedimenti di competenza a salvaguardia dell'incolumità delle persone e per la preservazione dei beni.

Il funzionario

I.A. Ing. Enrico Onesti
ONESTI ENRICO
MINISTERO
DELL'INTERNO
09.11.2023
17:04:32 UTC



Il Comandante
(VERNA)

(firmato digitalmente ai sensi di legge)