



COLLAUDO DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO RELATIVE ALLA
COSTRUZIONE DI DUE FABBRICATI PER CIVILE ABITAZIONE
NEL COMUNE DI ALBANO - LOCALITA' PAVONA - VIA DEL
MARE, TRA I NUMERI CIVICI 1 E 5.



PROPRIETA' E DITTA COSTRUTTRICE "NOVA" SOC. COOP. DI
LAVORO A R.L.

RELAZIONE

1) Descrizione sommaria delle opere - Trattasi di
due edifici in linea costituiti da quattro piani fuori
terra, con copertura in piano. Le strutture portanti
sono setti trasversali in cemento armato dello spessore
di cm. 15; nelle testate i setti sono in
senso longitudinale. I solai sono costituiti da pre-
dalle prefabbricate di conglomerato cementizio ar-
mato dello spessore di cm. 5 e completati da un get-
to in opera di spessore cm. 10. Totale spessore cm. 15.

Le fondazioni sono state realizzate con travi pre-
fabbricate su pali del diametro di circa cm. 60 e
portata massima tonn. 80. La scala esterna è in ce-
mento armato.

2) Materiali prescritti: è stato prescritto calce-
struzzo confezionato con cemento tipo 425 di classe
250 kg/cmq. Acciaio ad aderenza migliorata F e B 38K
ed F e B 44. Sollecitazioni massime $\sigma_c = 85$ kg/cmq.

$\sigma_s = 2200$ kg/cmq

4. l'albo di Roma col n. 2341, residente in Roma, via Val di Lanzo n.128, vista la corrispondenza dell'opera agli elaborati statici, visto il risultato delle visite di collaudo precedentemente descritte, vista la mancanza di note, osservazioni, prescrizioni da parte del direttore dei lavori, visti infine i risultati delle prove sclerometriche, delle prove di carico eseguite, dei certificati eseguiti relativi alle prove di un palo ed a quelle su campioni di calcestruzzo e di acciaio, ferme restando le responsabilità del costruttore e del direttore dei lavori per quanto di loro competenza, dichiara collaudabili e con il presente atto COLLAUDA le opere in c.a. eseguite per la costruzione di due fabbricati per civile abitazione nel comune di Albano, località Pavona, via del Mare, tra i numeri civici 1 e 5 di proprietà della "NOVA" Soc. cooperativa di lavoro a r.l.

Addì 12 aprile 1978

IL COLLAUDATORE



VISTO

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO TECNICO
DOTT. ARCH. CRISTOFORO ZULIANI