

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Area geografica

ASTE
GIUDIZIARIE.IT

Regione **Sicilia**

Provincia di Agrigento

Comune di PORTO EMPEDOCLE

Ubicazione intervento

C/da Piano del Molo Via Ungaretti - S.S. 115, SNC

Proprietà

[Handwritten signature]

Progettista

Costruttore

Tecnico

GEOM. SALVATORE VINCIGUZZA



Revisione n° 0

A+

A

B

C

D

E

F

G

Data elaborazione: 29/05/2015

ASTE
GIUDIZIARIE.IT

5. METODOLOGIE DI CALCOLO ADOTTATE

UNI TS 11300

6. RACCOMANDAZIONI

Interventi	Prestaz. Energetica (kWh/m ³ anno) / Classe a valle singolo intervento	Tempo di ritorno (anni)
Intervento su componenti opachi	25,70 / G	26,0
Intervento su infissi	24,06 / G	3,2
Intervento su impianti	655,97 / G	27,0
PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE	612,35 / G	14,1

7. CLASSIFICAZIONE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO

SERVIZI ENERGETICI INCLUSI NELLA CLASSIFICAZIONE	Riscaldamento <input type="checkbox"/>	Raffrescamento <input type="checkbox"/>	Acqua calda sanitaria <input type="checkbox"/>
---	--	---	--

A+	< 3,36	
A	< 4,64	
B	< 6,61	
C	< 9,27	
<i>Limite Rif. Leg. = 9,27</i>		
D	< 11,24	
E	< 14,49	
F	< 19,71	
G	≥ 19,71	25,70

Unità di misura in kWh/m³ anno

8. DATI PRESTAZIONI ENERGETICHE PARZIALI

8.1 RAFFRESCAMENTO		8.2 RISCALDAMENTO		8.3 ACQUA CALDA SANITARIA	
Indice energia primaria (EPe)	0,00	Indice energia primaria (EPi)	25,70	Indice energia primaria (EPacs)	0,00
Indice energia primaria Limite di legge	0,00	Indice energia primaria Limite di legge (D.Lgs.192)	5,11		
Indice involucro (Epe,invol)	8,42	Indice involucro (Epi,invol)	11,82		
Rendimento impianto	0,00	Rendimento medio stagionale (η_g)	0,46	Fonti rinnovabili kWh/m ³ anno	0,00
Fonti rinnovabili	0,00	Fonti rinnovabili kWh/m ³ anno	0,00		

