

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA n. 54271

Rilasciato il 23-11-2015

Scadenza il 23-11-2025

Informazioni generali dell'edificio

Indirizzo: Via Pecorara civ. 7 int. 14

Comune: Arenzano

Anno di costruzione: Prima del 1976

Superficie utile A_u [m²]: 100.50

Rapporto di forma S/V [m⁻¹]: 0.27

Provincia: Genova

Zona climatica: D

Volume lordo V [m³]: 370.65

IDENTIFICATIVI CATASTALI

Sezione:

Mappale: 1248


Foglio: 23

Sub: 33

IDENTIFICATIVO IMPIANTI TERMICI

Codice catasto Regionale degli Impianti Termici degli Edifici (se presente):

Prestazione energetica globale



Valore Attuale: 98.46 kWh/m² anno

Valore Raggiungibile: 82.80 kWh/m² anno

Benefici ambientali



Emissioni di CO₂ attribuibili all'edificio allo stato attuale: 1.50 t/anno



Emissioni di CO₂ attribuibili all'edificio con interventi migliorativi: 1.19 t/anno

Fonti rinnovabili

☒ Non utilizzate

☐ Utilizzate

☐ Solare termico

☐ Biomassa

☐ Cogenerazione

☐ Solare fotovoltaico

☐ Pompa di calore


ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA n. 54271

Rilasciato il 23-11-2015

Scadenza il 23-11-2025

Indici e fabbisogni di energia parziali


Indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio



Valore attuale: 53.53 kWh/m² anno

Valore raggiungibile: 39.28 kWh/m² anno

Indice di prestazione energetica dell'impianto per la climatizzazione invernale



Valore attuale: 1.19

Valore raggiungibile: 1.22

Indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria



Valore attuale: 34.75 kWh/m² anno

Valore raggiungibile: 34.75 kWh/m² anno

Fabbisogno ideale di energia termica utile per il raffrescamento

Q_{c,nd}: 1334.88 kWh/anno

Fabbisogno di energia elettrica per l'illuminazione (solo non residenziale)

E_L: 0.00 kWh/anno

Interventi Consigliati

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO	kWh/m ² anno risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di Ritorno
coibentazione delle pareti perimetrali esterne con insufflaggio	15.66	1200.00	11 anni e 1 mesi
INTERVENTI SULL'IMPIANTO	kWh/m ² anno risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di Ritorno
ENERGIE RINNOVABILI	kWh/m ² anno risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di Ritorno
CONFIGURAZIONE A CUI SI RIFERISCE IL POTENZIALE MIGLIORAMENTO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA	kWh/m ² anno risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di Ritorno
coibentazione delle pareti perimetrali esterne con insufflaggio	15.66	1200.00	11 anni e 1 mesi

Tecnico Antonella Giovannoni

Numero 791

Il Tecnico dichiara sotto la propria responsabilità, l'indipendenza, l'imparzialità di giudizio e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 75/2013

Firma, timbro

Copia conforme digitale di documento digitale

Ai sensi dell'art 18 comma 2 DPR 445/2000, certifico io sottoscritta Ing. Ludovica Marengo, Responsabile Settore Efficienza e certificazione energetica di I.R.E. S.p.A., che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale documento contenente l'Attestato di Prestazione Energetica n. 54271 del 23/11/2015 redatto dall'Arch. Antonella Giovannoni relativo all'immobile sito in Arenzano (GE), Via Pecorara, 7/14 identificato tramite i dati catastali elencati dalla tabella sottostante



Sezione	Foglio	Mappale	Subalterno
-	23	1248	33

APE regolarmente inserito nella banca dati generale.

La presente copia informatica si compone di un unico documento informatico per complessive n. 3 pagine.



Il Responsabile Settore Efficienza e certificazione energetica
(Ing. Ludovica Marengo)
firmato digitalmente

Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Liguria I.R.E. S.p.A.
Società soggetta alla direzione ed al coordinamento di FI.L.S.E. S.p.A.
Capitale Sociale € 4.820.491,00 i.v. – R.E.A. n. 473022 – Cod. Fisc., e P IVA 02264880994
info@ireliguria.it irespa@legalmail.it www.ireliguria.it

Sede Legale: Via Peschiera 16, 16122 Genova

Uffici Genova: 16121 - Via XX Settembre 41 - 010.8403244

Uffici Genova: 16123 - Via S. Giorgio 1 - 010.648511

Uffici Savona: Palazzina Ex OMASAV - Zona Portuale, 17100 Savona - 010.8403244

Publicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

