

Allegato "A" all'Atto n. 8436 di Peralta

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Edifici residenziali

1. INFORMAZIONI GENERALI

Codice certificato	0035/2014 Leg.	Validità	10 anni
Riferimenti catastali	COREGLIA ANTELMINELLI; Foglio 45; Particella 1483; Sub 5		
Indirizzo edificio	Ghivizzano Via Nazionale, 128/A, 55023, COREGLIA ANTELMINELLI (LU)		
Nuova costruzione	☐	Passaggio di proprietà	☐
	☐	Riqualificazione energetica	☐
		Locazione	☒


Proprietà	[REDACTED]	Telefono	[REDACTED]
Indirizzo	[REDACTED]		

2. CLASSE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO

Edificio di classe: **G**

3. GRAFICO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE GLOBALE E PARZIALI

EMISSIONI DI CO₂
62,03 kgCO₂/m² anno



PRESTAZIONE
ENERGETICA GLOBALE
299,18 kWh/m² anno

Comune di Coreglia Antelminelli
Num Prot 0012159 in Arrivo
del 12-12-2014 alla Cat 10
SETTORE F) / O
ATTI - ARCHIVIO



PRESTAZIONE
RAFFRESCAMENTO



PRESTAZIONE
RISCALDAMENTO
274,43 kWh/m² anno



PRESTAZIONE
ACQUA CALDA
24,75 kWh/m² anno

4. QUALITA' INVOLUCRO (RAFFRESCAMENTO)

X

II

III

IV

V

5. Metodologie di calcolo adottate

Norme UNI/TS 11300

D.M 26/06/2009 - Allegato A

6. RACCOMANDAZIONI

Interventi	Prestazione Energetica/Classe a valle del singolo intervento	Tempo di ritorno(anni)
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE		

7. CLASSIFICAZIONE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO

SERVIZI ENERGETICI INCLUSI NELLA CLASSIFICAZIONE	Riscaldamento	⊗	Raffrescamento	○	Acqua calda sanitaria	⊗
--	---------------	---	----------------	---	-----------------------	---

A+	< 24,13 kWh/m ² ·anno
A	< 39,25 kWh/m ² ·anno
B	< 57,38 kWh/m ² ·anno
C	< 78,50 kWh/m ² ·anno
D	< 96,63 kWh/m ² ·anno
E	< 129,88 kWh/m ² ·anno
F	< 181,25 kWh/m ² ·anno
G	≥ 181,25 kWh/m ² ·anno
	299,18 kWh/m²·anno

Rif. legislativo = 78,50 kWh/m² anno

8. DATI PRESTAZIONI ENERGETICHE PARZIALI

8.1 RAFFRESCAMENTO		8.2 RISCALDAMENTO		8.3 ACQUA CALDA SANITARIA	
Indice energia primaria (E _{pe})		Indice energia primaria (E _{pi})	274,43	Indice energia primaria (E _{pacs})	24,75
		Indice en. primaria limite di legge (d.lgs. 192/05)	60,50		
Indice involucro (E _{pi,invol})	0,02	Indice involucro (E _{pi,invol})	204,04		
Rendimento impianto		Rendimento medio stagionale impianto (η _g)	74,35	Fonti rinnovabili	
Fonti rinnovabili		Fonti rinnovabili			

9. NOTE

10. EDIFICIO

Tipologia edilizia	Appartamento		
Tipologia costruttiva	Muratura ordinaria		
Anno di costruzione	2005	Numero di appartamenti	1
Volume lordo riscaldato V (m ³)	293,00	Superficie utile m ²	83,24
Superficie disperdente S(m ²)	105,00	Zona climatica/GG	E / 2592
Rapporto S/V	0,36	Destinazione d'uso	E1 (1)

11. IMPIANTI

Riscaldamento	Anno di installazione	2006	Tipologia	Autonomo
	Potenza nominale (kW)	24,00	Combustibile	Metano:
Acqua calda sanitaria	Anno di installazione	2006	Tipologia	Autonomo
	Potenza nominale (kW)	24,00	Combustibile	Metano:
Raffrescamento	Anno di installazione		Tipologia	
	Potenza nominale (kW)		Combustibile	
Fonti rinnovabili	Anno di installazione		Tipologia	
	Energia annuale prodotta (kWh./kWh.)			

12. PROGETTAZIONE

Progettista/i architettonico	Arch. Martinelli Leandro		
Indirizzo		Telefono/e-mail	
Impianti		Telefono/e-mail	
13. COSTRUZIONE			
Costruttore	LMP srl		
Indirizzo		Telefono/e-mail	
Costruttori		Telefono/e-mail	
Indirizzo		Telefono/e-mail	

14. SOGGETTO CERTIFICATORE

Ente/Organismo pubblico	☐	Tecnico abilitato	☒	Energy Manager	☐	Organismo / Società	☐
Nome e cognome / Denominazione		[REDACTED]					
Indirizzo		[REDACTED]				Telefono/e-mail	
Titolo		Geometra		Ordine/Iscrizione		[REDACTED]	
Dichiarazione di Indipendenza		Il soggetto certificatore dichiara ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale e dell'art. 3 del D.P.R. 75/2013 l'indipendenza e l'imparzialità di giudizio nei confronti dei soggetti aventi causa nella costruzione e proprietà del fabbricato e degli impianti, ovvero del proprietario, del costruttore, del progettista, del direttore dei lavori.					
Informazioni aggiuntive							

15. SOPRALLUOGHI

- 1) Effettuato in data 30/10/2014
- 2)
- 3)

16. DATI DI INGRESSO

Progetto energetico	☐	Rilievo sull'edificio	☒
Provenienza e responsabilità	Dati forniti dalla committenza verificati per quanto possibile in fase di sopralluogo		

17. SOFTWARE

Denominazione	[REDACTED]	Produttore	[REDACTED]
Dichiarazione di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti inferiore al +/- 5% rispetto ai valori della metodologia di calcolo di riferimento nazionale (UNI/TS 11300) fornita dal produttore			
Certificati di conformità alle norme UNI/TS 11300 parti 1, 2 e 4 rilasciati dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI) n. 13 del 24/06/2010 e n. 34 del 17/12/2012.			

Data emissione [REDACTED]