

CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA (ai sensi dell'art.

35 della Legge 28/2/85 n.47 e successive modifiche).

RICHIEDENTE: [REDAZIONE] nato a Cha

telineau (Belgio) il 25/2/50, residente a Siracusa

via L. Spagna 45; =====

OPERA: Costruzione da destinare a civile abitazione;

UBICAZIONE: Siracusa, c/da S. Filippo Neri; =====

ANNO DI ULTIMAZIONE: 1983. =====

===== Il sottoscritto Ing. Paolo GALLO, iscritto al

n.ro 593 dell'albo professionale dell'Ordine degli

Ingegneri della provincia di Siracusa, con studio

tecnico in Avola, via V. E. Orlando 1, ad espletamen

to dell'incarico conferitogli dal Sig. [REDAZIONE]

[REDAZIONE] per la redazione del certificato di

idoneità statica della costruzione ubicata nel Comu

ne di Siracusa, c/da S. Filippo Neri, foglio di map

pa 63, part.la 149, ha effettuato in data 24/3/87 un

sopralluogo per prendere diretta visione dell'opera

edilizia da certificare. =====

===== Non avendo potuto acquisire gli elaborati pre

visti dal D.M. 15 maggio 1985, il sottoscritto ha

proceduto al rilievo dimensionale dell'opera in tut

te le sue parti. =====

===== Visto =====

- che l'opera oggetto della presente certificazione

consiste in una costruzione a un piano fuori terra di dimensioni 12x16 m, avente un volume di 556 mc; - che l'opera è stata realizzata in conglomerato cementizio armato con struttura intelaiata e solaio di copertura a terrazza costituito da travetti prefabbricati, mattoni di laterizio forati e c.c.a.; =====

- che le fondazioni sono costituite da travi continue in c.c.a. poggianti su suolo argilloso compatto non interessato da cavità o falde acquifere superficiali;

- che nel corso della ricognizione generale dell'opera non sono stati rilevati segni di dissesto strutturali; =====

- che l'opera è stata realizzata dopo la dichiarazione di sismicità della zona; =====  
il sottoscritto, determinata la geometria della struttura, il tipo delle armature metalliche, eseguite prove sclerometriche in numero ritenute sufficiente per esprimere un giudizio valido sulla resistenza caratteristica del c.c. impiegato, non ha ritenuto necessario eseguire prove di carico, date le dimensioni della struttura. =====

=====  
Per quanto sin qui esposto, il sottoscritto  
===== CERTIFICA =====

che la costruzione di cui trattasi è stata edificata in modo idoneo e che la stessa può essere definita

stabile in tutte le sue parti sotto le azioni che su  
di essa devono considerarsi indotte dalla normativa  
vigente al tempo della sua esecuzione. =====

AVOLA, li 1/4/87

Il tecnico



*Paolo Gallo*


ASTE  
GIUDIZIARIE.it

**COMUNE DI SIRACUSA**  
**QUARTIERE «ACRADINA»**

E *F. Sc. e* conforme all'originale docu-  
mento esibito dall'interessato ed allo stesso  
restituito - composto di *due fogli* - da  
me firmat - che si rilascia, a richiesta, ai sensi  
dell'art. 14 della legge 4-1-1968 N. 15.

Siracusa,

**10 APR. 1987**



IL FUNZIONARIO INCARICATO  
*Calogero...*

ASTE  
GIUDIZIARIE.it

ASTE  
GIUDIZIARIE.it