

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Edifici Residenziali

1. INFORMAZIONI GENERALI

Codice Certificato	288/2013	Validita'	10
Riferimenti catastali	FG. 39 N. 638		
Indirizzo edificio	Vallerotonda (FR) via Valle Cupella		
Nuova costruzione	<input type="radio"/>	Passaggio di proprieta'	<input checked="" type="radio"/>
		Riqualificazione energetica	<input type="radio"/>
Proprieta'	Trib. Cassino Proc. Esec. N. 188/2007	Telefono	
Indirizzo		E-mail	

2. CLASSE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO

Edificio di classe: G

3. GRAFICO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE GLOBALE E PARZIALI

EMISSIONI DI CO₂

0.4 kgCO₂/m²*anno

PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE

kWh/m²*anno



Limite di legge



4. QUALITA' INVOLUCRO (Raffrescamento)

I

II

III

IV

V

5. Metodologie di calcolo adottate

D0CET

ASTE GIUDIZIARIE.it

6. RACCOMANDAZIONI		
Interventi	Prestazione Energetica/Classe a valle del singolo intervento	Tempo di ritorno(anni)
1) 1)	: Classe	
2) 2)	: Classe	
3) 3)	: Classe	
4) 4)	: Classe	
5) 5)	: Classe	
PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE		: Classe kWh/m ² anno (<10 anni)

7. CLASSIFICAZIONE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO						
SERVIZI ENERGETICI INCLUSI NELLA CLASSIFICAZIONE	Riscaldamento	X	Raffrescamento	O	Acqua calda sanitaria	X

A⁺	32.3 < kWh/m ² *anno
A	55.7 < kWh/m ² *anno
B	82 < kWh/m ² *anno
C	111.4 < kWh/m ² *anno
D	137.7 < kWh/m ² *anno
E	187.4 < kWh/m ² *anno
F	263.4 < kWh/m ² *anno
G	263.4 ≥ kWh/m ² *anno

Rif. legislativo = 111.4 kWh/m²*anno

8. DATI PRESTAZIONI ENERGETICHE PARZIALI					
8.1 RAFFRESCAMENTO		8.2 RISCALDAMENTO		8.3 ACQUA CALDA SANITARIA	
Indice energia primaria (EPI)		Indice energia primaria (EPI)	952,6	Indice energia primaria (EPacs)	21,5
		Indice en. primaria limite di legge (d.lgs. 192/05)	93,4		
Indice involucro (EPE.invol)	0	Indice involucro(EPI,invol)	539,6	Fonti rinnovabili	0
Rendimento medio stagionale impianto (ηg)		Rendimento medio stagionale impianto (ηg)	0,57		
Fonti rinnovabili		Fonti rinnovabili	0		

9. NOTE




10. EDIFICIO

Tipologia edilizia	Fabbricato per civile abitazione			Foto dell'edificio (non obbligatoria)
Tipologia costruttiva	fabbricato in Muratura			
Anno di costruzione	1965	Numero di appartamenti	1	
Volume lordo riscaldato V (m ³)	345	Superficie utile m ²	94	
Superficie disperdente S (m ²)	310,5	Zona climatica/GG	E/2272	
Rapporto S/V	0,9	Destinazione d'uso	Residenziale	

11. IMPIANTI

Riscaldamento	Anno di installazione	1990	Tipologia	Termo-stufa
	Potenza nominale (kW)	28	Combustione	Legna
Acqua calda sanitaria	Anno di installazione	1990	Tipologia	Termo-stufa
	Potenza nominale (kW)	28	Combustione	Legna
Fonti rinnovabili	Anno di installazione		Tipologia	
	Energia annuale prodotta (kWh _e /kWh _t)			

12. PROGETTAZIONE

Progettista/i architettonico			
Indirizzo		Telefono/e-mail	
Progettista/i impianti			
Indirizzo		Telefono/e-mail	

13. COSTRUZIONE

Costruttore			
Indirizzo		Telefono/e-mail	
Direttore/i lavori			
Indirizzo		Telefono/e-mail	



14. SOGGETTO CERTIFICATORE			
Ente/Organismo pubblico	Tecnico abilitato X	Energy Manager	Organismo / Società
Nome e cognome / Denominazione	Ciro Pisani		
Indirizzo	Isola del Liri (FR) Via Se va n. 17	Telefono e-mail	0776.807275
Titolo	Geometra	Ordine/Iscrizione	Collegio Geometri Frosinone N. 1492
Dichiarazione di indipendenza			
Informazioni aggiuntive			

15. SOPRALLUOGHI	
1)	
2)	
3)	

16. DATI DI INGRESSO			
Progetto energetico	<input type="radio"/>	Rilevo sull'edificio	<input checked="" type="radio"/>
Provenienza e responsabilita'			

17. SOFTWARE			
Denominazione	DOCET	Produttore	CNR-ITC ed ENEA
Metodologia di calcolo di riferimento nazionale DOCET, sulla base delle norme tecniche UNI TS 11300			

Data emissione
10/4/2013

Firma del tecnico

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it